

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी
बेगूसराय।

पत्रांक : 71/2019

दिनांक 11/04/19

प्रेषक,

अग्निशामक पदाधिकारी

बेगूसराय।

सेवा में,

शु. पब्लिक-ग्रुप चक्रीली (म.प्रा.पु.) बेगूसराय

विषय:-

अग्निशामालय संयंत्रों की जाँच एवं अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाराज

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुरोध पूर्वक कहना है कि दिनांक 11/04/19 को

मेसर्स

शु. पब्लिक-ग्रुप (म.प्रा.पु.) बेगूसराय

द्वारा

डी० सी० पी० 1

ए० बी० सी०

04.518-08 9226

सी० ओ० शु०

04.518-02 9226

ए० बी० सी० स्टांर प्रेशर

1

हेलोन टाइप 1

एवं अना

एसटूमेंशर का निरीक्षण किया गया। जाँच के उपरान्त

9125 टॉक का डी.पु। (म.प्रा.) 10,000 M³ 11/8-2 9125 टॉक 10,000 प्रतिफल

अग्निशामक यंत्र का रिफिलमेंट हॉल डिस्पार्ज कन्टेनर सही पाया गया।

उन्हे निर्देश दिया जाता है कि समय-समय पर अपने अग्निशामक यंत्रों को अग्निशामालय माप-दण्डों के अनुसार भली-भाँति रिफिलिंग करते रहेंगे एवं पेशिव फायर फाइटिंग व्यवस्था का सख्त जाँच करवाते रहेंगे।

अतः तम 2018-20 को अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिलिपि --

प्रा. चक्र, शु. पब्लिक-ग्रुप (म.प्रा.पु.)

चक्रीली (म.प्रा.पु.) (मु.प्रा.पु.)

092910 11/4/19

FIRE STATION OFFICER
BEGUSARAI